

# Gevaar legionellabesmetting: tips bij minder bezetting of her-ingebruikname

## Gom Specialistische Reiniging

**In veel gebouwen is de bezetting door de maatregelen van het RIVM laag, of ze zijn gesloten. Daarmee wordt de kans op legionellabesmetting groter. De gereduceerde gebouwbezetting zorgt ervoor dat er duidelijk minder waterverbruik is. Kranen, toiletten, douches: Normaal gesproken is er voldoende verversing van het water in de leidingsystemen door het hoge aantal gebruikers. Maar dit is mogelijk nu niet meer het geval.**

Vooraf door de legionellabacterie ontstaat hierdoor een veiligheidsrisico voor de mensen die nog wel gebruik maken van de drinkwaterinstallatie. Maar ook andere bacteriën kunnen door de stagnatie van het drinkwater in concentratie toenemen en de waterkwaliteit dusdanig negatief beïnvloeden dat er een serieus gezondheidsrisico voor de gebruikers ontstaat.

Naast het risico tijdens de partiele of gehele sluiting van uw bedrijfspanden is het ook goed om u te realiseren welke maatregelen genomen moeten worden op het moment dat uw gebouw weer normaal in gebruik genomen wordt. In samenwerking met Breijer Legionellapreventie geven wij een aantal adviezen om de veiligheid van uw drinkwaterinstallatie te kunnen waarborgen.

### Wat kunt u doen in tijden van beperkte bezetting?

- Zorg ervoor dat alle tappunten van de drinkwaterinstallatie minimaal wekelijks worden gespoeld. Denk daarbij ook aan de fonteinkraan in het toilet.
- Eventuele waterslangen legen zodat geen stilstaand water achterblijft.
- Spoel toiletten wekelijks door.
- Voorkom tijdens de spoelwerkzaamheden verneveling van het water.
- Voorzie douche en knijpdouches van tijdelijke legionellafilters.

### Wat adviseren wij vóór her-ingebruikname van uw gebouw:

- Zorg voor een extra uitgebreide spoelronde van alle tappunten (langere spoelactie).
- Laat het drinkwater van uw installatie analyseren op legionella en algemene waterkwaliteit (monstername). Afhankelijk van de resultaten van de monstername kunnen verschillende aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Omdat aan de ingebruikname-maatregelen doorlooptijden zijn verbonden, is het verstandig om deze een aantal weken voor de her-ingebruikname alvast op te starten.
- Spoel aanwezige waterslangen goed door voor hergebruik.

### Advies nodig of ondersteuning in de uitvoering?

Laat het ons gerust weten. Gom Specialistische Reiniging helpt u graag en schakelt waar nodig ook met onze zusterdivisies binnen Facilicom. Wij kunnen voor u:

- De wekelijkse spoelwerkzaamheden voor u organiseren en uitvoeren.
- Ervoor zorgen dat de aerosolvormende tappunten worden voorzien van tijdelijke legionellafilters.
- Op het juiste moment voor de uitvoering van wateranalyses zorgen en hierna voor de juiste verdere aanpak.



Heeft u vragen of wilt u meer weten?  
Via [frontoffice@gom.nl](mailto:frontoffice@gom.nl) komt uw vraag bij onze experts op het gebied van legionellapreventie terecht.